



Ministero dell'Interno

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

"Fit via virtute flammaeque domantur"

Piazzale G. Carturan 1 - 0041 Latina

prevenzione.latina@vigilfuoco.it

posta certificata com.prev.latina@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Allegati n. ---

Latina, data protocollo

- Ai Responsabili degli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP) dei Comuni della Provincia di Latina
Loro indirizzi di posta elettronica certificata
- Ai Responsabili degli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) dei Comuni della Provincia di Latina
Loro indirizzi di posta elettronica certificata
- Alla Consulta delle professioni tecniche della provincia di Latina per il tramite dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Latina
- e, p.c.
- Alla Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo
- Alla Camera di Commercio
Sezione di Latina

Oggetto: Interventi di installazione di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici– Indirizzi per la corretta progettazione, realizzazione e manutenzione ai fini della sicurezza contro l'incendio.

In generale l'installazione di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici non prevede gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011, in quanto non rientranti nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In ogni caso, la progettazione, installazione e l'esercizio degli impianti in parola deve tener conto del rischio d'incendio e deve essere effettuata implementando delle soluzioni tecniche e gestionali volte a mitigare il livello di rischio sino a livelli accettabili, anche in considerazione **dell'alta suscettività del territorio della provincia di Latina agli incendi boschivi e di interfaccia.**

Tutto quanto sopra premesso, il Titolare dell'attività per garantire un livello di sicurezza contro l'incendio accettabile, nella strategia di mitigazione del rischio deve considerare almeno i seguenti aspetti:

- a. misure per la prevenzione degli inneschi dovuti ai modi di guasto dei componenti dell'impianto fotovoltaico al fine di ridurre la frequenza di innesco da parte del generatore fotovoltaico (utile riferimento sono le previsioni contenute nelle norme tecniche del CEI CT 64 e CT 82, in particolare per gli impianti agrivoltaici è stata predisposta la **CEI PAS 82-93 Impianti Agrivoltaici**, applicabile anche per gli impianti a terra);
- b. misure per limitare la propagazione di un incendio attraverso i componenti dell'impianto fotovoltaico, alla vegetazione o alle colture (in caso di impianto agrivoltaico) sottostanti i moduli fotovoltaici, anche per limitare eventuali inneschi di vegetazione che potrebbero sviluppare scenari di incendio di interfaccia o di incendi boschivi;
- c. misure per limitare la propagazione di un incendio di interfaccia o boschivo esterno all'installazione a terra o agrivoltaica (ad esempio realizzando delle fasce tagliafuoco sul terreno, utile riferimento per il dimensionamento delle fasce di protezione è costituito dalla Tabella 1 – Distanza di Protezione – della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive in aria aperta allegata al DM 28 febbraio 2014)
- d. misure per la sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione (modalità di accesso sicuro alle parti di impianto da ispezionare, misure di sicurezza elettrica, misure di sicurezza anticaduta, qualora previsti lavori in quota);
- e. misure per la sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso ove siano indicati gli scenari credibili di incendio, le procedure operative di intervento, le modalità di sezionamento dell'impianto, le modalità di accesso all'impianto, la scelta dei DPI e dei presidi antincendio per fronteggiare gli scenari d'incendio credibili, le modalità di formazione e addestramento degli addetti alle operazioni di soccorso, indicando, qualora l'attività si configurasse luogo di lavoro ai sensi del D.Lgvo 81/2008, il livello minimo in accordo ai livelli 1, 2 e 3 previsti dal DM 02/09/2021 e, se necessario, l'acquisizione dell'idoneità tecnica;
- f. misure per la sorveglianza, manutenzione ed il mantenimento in efficienza dell'impianto fotovoltaico a terra o agrivoltaico (il piano di manutenzione può essere sviluppato avendo a riferimento la norma tecnica CEI EN IEC 62446-2 tenendo anche conto della possibilità di ricorrere alla analisi termografica in accordo alla specifica tecnica IEC TS 62446-3, o normativa tecnica equivalente).

Nel precisare che le misure adottate dal titolare dell'attività per la mitigazione del rischio incendio delle installazioni fotovoltaiche in parola **non sono soggette ad alcuna valutazione né approvazione**, questo Comando si rende disponibile, qualora ritenuto utile, a momenti di confronto o informativi, anche di tipo congiunto fra gli enti in indirizzo interessati.

IL COMANDANTE
(Piergiacomo CANCELLIERE)
Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge